

**EFMT**

ZAC Des Bois Rochefort  
 5, Chemin du Bas des Indes  
 95 240 CORMEILLES EN PARISIS  
 ☎ : 33.(0)1.30.10.17.00  
 📠 : 33.(0)1.30.10.08.83  
 ✉ : [efmt@efmt.fr](mailto:efmt@efmt.fr) 🌐 : [www.efmt.fr](http://www.efmt.fr)




**CLAPET ANTI-RETOUR  
 POUR CO<sup>2</sup> & GAZ NEUTRES**

*CHECK VALVE FOR CO<sup>2</sup> & INERT GAS*

**N° de fiche : 214.20.3009**

0	PS	10/04/13



**Pression de service maxi: 330 bar à 50°C**

**Section d'écoulement: 150 mm<sup>2</sup>**

**Etanchéité: ≤ 20 bulles / mn**

**Poids : 0,25 Kg**

**Matière: ACIER**

**Fabrication: Suivant directive CE 89/106/CEE & EN 12094-13 (Rapport d'essais CNPP GH05.0019)**

**Application: Ce clapet est conçu pour véhiculer des éléments tels que du CO<sub>2</sub> et des gaz inertes en garantissant des pertes de charge particulièrement faibles.**

**Caractéristiques: le clapet anti-retour est composé d'un corps, d'un guide de clapet, d'un clapet, d'un jonc, d'un joint et d'un ressort.**